

Saksprotokoll i hovudutval for næring - 10.12.2021

Anne Gine Hestetun (A) stilte spørsmål kring eiga habilitet, då ho er styremedlem i BKK. Hestetun gjekk frå under spørsmålet om ho var inhabil. Hovudutval for næring vedtok samrøystes at Hestetun var inhabil etter fvl. § 6 fyrste ledd bokstav e nr. 2. Hestetun gjekk frå under behandlinga av saka. Det var 14 representantar til stades.

Eirik Haga (A) stilte spørsmål kring eigen habilitet, då han medverkar til administrativ behandling i ei sak i Vaksdal kommune med same saksforhold. Haga gjekk frå under spørsmålet om han var inhabil. Hovudutval for næring vedtok samrøystes at Haga var habil. Haga tiltredde saksbehandlinga.

Noralv Distad (H) sette fram slikt forslag:

«Tillegg punkt 1:

Tiltak for å nå miljømål må vegast opp mot konsekvensane for kraftproduksjon. Det vert difor lagt til grunn at NVE gjer grundige kost-nytte vurderingar av framlegg til tiltak.»

Terje Søviknes (FrP) sette fram slikt forslag:

«Alternativ punkt 3 og 4

3. Vestland fylkeskommune foreslår følgjande tiltak i Bergsdalsvassdraget:

- Slepp av minstevassføring frå Hamlagrøvatnet. Ein må ta utgangspunkt i vanleg lågvassføring sommar og vinter. Minstevassføring bør prøvast ut i ein periode på 5-10 år for så å kunna justerast for å få optimale tilhøve for livet i vatnet.

- Det må lagast ein terskelplan der alle gjeldande tersklar, nye tersklar, steingrupper og andre tiltak vert vurdert etter funksjon og behov.

- Regulanten må påleggjast å jamleg utføra klipping og fresing av tilgrodde stader ved Rødland, Lid og eventuelt andre stader i elva.

- Regulanten må etter behov ta ansvaret for å fjerna unaturleg oppsamling av mudder og slam som har oppstått i samband med reguleringa.

4. Vestland fylkeskommune foreslår at minstevassføring aukast til minst 5 m³ i nedre del av Daleelva nedanfor Dale kraftverk, i tråd med krav frå Dale jakt og fiskarlag.

~~Minstevassføringa frå Storefossen, som i dag er på 300 l/s, må òg aukast.~~ **Vestland fylkeskommune stor auka dynamisk slepp på 500 l/s frå Storefossen.**»

Kine Bratli Dale (A) sette på vegne av A, MDG, Sp, SV, V og KrF fram slikt forslag:

« Tillegg

- Administrasjonen søker NVE om utsett uttalefrist slik at FUV kan vedta sin høyringsuttale i sitt møte 9.februar 2022. (Etter at kommunestyra i vertskommunane har vedtatt sine høyringsuttalar innan 01.02.2022)

- Administrasjonen ber vertskommunane om å få tilsendt innstillingane frå formannskapa/planutvala til kommunestyra. Desse vert referert i HU for næring 13.januar 2022.»

Avrøysting

Søviknes sitt forslag fekk 6 røyster (FrP, H, U) og fall.

Innstillinga vart vedteke mot 5 røyster (FrP, H).

Distad sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Dale sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Innstilling

1. Vestland fylkeskommune ber NVE vektleggje fråsegna frå kommunar, grunneigarar og organisasjonar som er råka av reguleringa. Tiltak for å nå miljømål må vegast opp mot

konsekvensane for kraftproduksjon. Det vert difor lagt til grunn at NVE gjer grundige kost-nytte vurderingar av framlegg til tiltak.

2. Vestland fylkeskommune ber om at NVE tileignar vekt til ev. innspel med fokus på å ivareta og formidle historia rundt dei gamle kraftindustrianlegga knytt til Bergsdalsvassdraget. Større og mindre tiltak på og i nærføring til kraftindustrianlegga, skal leggast føre kulturminnestyresmaktene for nærare uttale.

3. Vestland fylkeskommune føreslår følgjande tiltak i Bergsdalsvassdraget:

- Slepp av minstevassføring frå Hamlagrøvatnet. Ein må ta utgangspunkt i vanleg lågvassføring sommar og vinter. Minstevassføring bør prøvast ut i ein periode på 5-10 år for så å kunna justerast for å få optimale tilhøve for livet i vatnet.
- Det må lagast ein terskelplan der alle gjeldande tersklar, nye tersklar, steingrupper og andre tiltak vert vurdert etter funksjon og behov.
- Regulanten må påleggjast å jamleg utføra klipping og fresing av tilgrodde stader ved Rødland, Lid og eventuelt andre stader i elva.
- Regulanten må etter behov ta ansvaret for å fjerna unaturleg oppsamling av mudder og slam som har oppstått i samband med reguleringa.

4. Vestland fylkeskommune føreslår at minstevassføring aukast til minst 5 m³ i nedre del av Daleelva nedanfor Dale kraftverk, i tråd med krav frå Dale jakt og fiskarlag. Minstevassføringa frå Storefossen, som i dag er på 300 l/s, må òg aukast.

5. Føreslåtte minstevassføringar frå regulanten må kvalitetssikrast av fleire forskingsorgan for å vera sikker på at vassbehovet er dekkja for å få ein forbetra produksjon av fisk i elva. Ein må ta utgangspunkt i vanleg lågvassføring sommar og vinter.

6. Det bør leggjast til rette for turløype på sørsida av vassdraget frå Bergsøyane til Småbrekke. For å få dette til trengst ei bru nedst i Oddmundsdalen før elva renn inn Bergsvatnet. I tillegg må det lagast ein plan for kantvegetasjon, kantrydding og visuell oppleving av vassdraget og fossane.

7. Vestland fylkeskommune ynskjer at det vert gjort målingar i vassdraga for å kartleggje kvar gassovermetting er eit problem og vidare iverksett tiltak for å unngå gassovermetting.

8. Etter Vestland fylkeskommune sitt skjønn må regulanten sit forslag, om å endra reguleringa med 2 m lågare sommarvass-stand i Hamlagrøvatnet, sjåast opp imot det å då kunne sleppa minstevassføring frå Hamlagrøvatnet og vidare nedover i vassdraget. Berre dersom dette gjev både auka kraftgevinst og minstevassføring, kan dette vera eit aktuelt tiltak.

9. Vi ber om at nye vilkår ikkje er eit hinder for at regulanten kan drive flaumdemping gjennom aktiv regulering før og under store tilsigsepisodar.

10. Administrasjonen søker NVE om utsett uttalefrist slik at FUV kan vedta sin høyringsuttale i sitt møte 9.februar 2022. (Etter at kommunestyra i vertskommunane har vedtatt sine høyringsuttalar innan 01.02.2022).

11. Administrasjonen ber vertskommunane om å få tilsendt innstillingane frå formanskapa/planutvala til kommunestyra. Desse vert referert i HU for næring 13.januar 2022