



Arbeidstilsynet Vestlandet, tilsynskontor Bergen
Postb. 4720 Sluppen
7468 TRONDHEIM

Dato: 10.12.2014
Vår ref.: 2014/581-1
Saksbehandlar: ireolse
Dykkar ref.:

Avviksmelding i forbindelse med asbestsanering på Arna vidaregåande skule

Asbest sanering i forbindelse rehabiliteringsarbeider på Arna vidaregåande skule i 1. til 3. desember 2014. Sanering av eternitt plater (Krysostil og Amositt) i garderobe og toalett i underetasjen skolen.

Arbeid utført av Bergen skadeservice (godkjent sanerings firma), disse er underentreprenør av byggmester Nævdal. Demontering av eternittplater ble gjort uten sluse, dusjområde, uten undertrykk i rommet hvor arbeidet ble utført. Videre ble avfallet fraktet ut gjennom gang og verksted til container/tilhenger. Noen av platene ble pakket inn på utsiden av bygget.

Tiltak som er satt i gang: rengjøring av område, alle overflater rengjøres, luftprøver blir tatt før og etter rengjøring. Når vi får godkjente prøver åpner vi for undervisning. Underetasje ble stengt kl. 07.00 torsdag 4. desember 2014. Område holdes stengt til vi har rengjort og fått godkjente målinger fra område.

Tatt luftprøver

Ansatte og elever informert, elever permittert fra skolen kl. 12 torsdag 4. desember og fredag 5. desember.

Hmt v/Bjørn Atle Mikkelsen informerte ansatte i felles møte. De ansatte ble også informert om tilbud fra bedriftshelsetjenesten i forbindelse med eksponering av asbest. Elever vil bli fulgt opp av skolehelsetjenesten.

Hfk informerer innleide håndverkere.

Fredag 5.12 ble soner utenfor stengt område i underetasje rengjort. Vi har stort fokus på at slike hendelser ikke skal skje på HFK sine eiendommer, vi har samarbeid med profesjonelle aktører i markedet og har en forventning om at disse følger de forskrifter som til enhver tid gjelder i forhold til arbeid med asbest.

For å unngå slike hendelser på fremtidige saneringsjobber vil vi kreve at utførende er godkjent firma, lager arbeidsbeskrivelse og at dokumentasjon og innsending av melding til arbeidstilsynet er på plass før arbeidet blir satt i gang.

Steinar Lexander

Områdeleiar

Tlf: 55239521 | Mobil 932 16 567

stelex@hfk.no

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:

Roald Orvedal