

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ØKONOMIAVDELINGA
Postboks 7900
5020 BERGEN

Tilsyn - HORDALAND FYLKESKOMMUNE ØKONOMIAVDELINGA

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 03.12.2014.

Hensikten med tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet var henvendelser til Arbeidstilsynet.

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved:
Vestlivegen 43
5260 INDRE ARNA

Til stede fra virksomheten: Steinar Lexander (områdeleiar, Økonomiavdeling | Eigedomsseksjonen HFK) og Steinar Oen (Driftsleiar Arna VGS (deltok på deler av tilsynet)).
Til stede fra andre: Bjørn Atle Mikkelsen (seniorrådgjevar HMT seksjonen HFK).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Sigrid Røyhus (seniorinspektør).

HFK stanset på eget initiativ innvendig sanering av asbest i garderober i underetasjen ved Arna Vidaregåande Skule, Vestlivegen 43, 5260 Indre Arna.

Grunnen til at arbeidet ble stanset er at det godkjendte asbestsaneringsfirmaet som utførte saneringen demonterte eternittplater uten undertrykk i rommet hvor arbeidet ble utført. Videre ble de demonterte asbestplatene fraktet ut gjennom gang og verksted til container/tilhenger på utsiden av bygget. Faren for spredning av asbestfiber til omgivelsene ble ansett som så stor at arbeidet ble stanset. Arbeidstilsynet har mottatt kopi av avviksmeldingen som HFK har utarbeidet etter hendelsen.

Alle virksomheter som skal utøre rivings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale, skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Firmaet som utførte asbestsaneringen hadde slik tillatelse. Arbeidstilsynet har mottatt melding om arbeid med asbest ved Arna vgs fra asbestsaneringsfirmaet datert 1.12.2014.



000000258166



Til orientering:

Arbeidstilsynet har mottatt melding om arbeid med asbest fra asbestsaneringsfirmaet datert 1.12.2014. I meldingen (dok.dato At. 2.12.2014) er det mellom annet oppgitt at arbeidet startes opp snarest og avsluttes snarest. Arbeidstilsynet skal ha melding på forhånd om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale. Ved riving, reparasjon og vedlikehold, skal meldingen sendes i god tid og senest en uke før arbeidet starter. Arbeidstilsynet har fulgt opp asbestsaneringfirmaet med tilsyn/innhenting av dokumentasjon. Det vil bli utarbeidet en tilsynsrapport etter tilsynet.

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg etter tilsynet.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2014/106350.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Marita Scott
tilsynsleder
(sign.)

Sigrid Røyarhus
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.



Kopi til:
Virksomhetens verneombud



001000258170

Returadresse
Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim

258

HORDALAND FYLKESKOMMUNE
ØKONOMIAVDELINGA
Postboks 7900
5020 BERGEN



000000258159