

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 16.12.2014

Vår ref.: 201300153-13, 200904221-19, 201201770-12,
201200267-14, 201107613-17, 200906448-12

Arkiv: 312

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Kirsten Marthinsen
22959234/kima@nve.no

Fleire søkjrarar – Søknad om løyve til å byggje 6 kraftverk i Vaksdal og Voss kommunar i Hordaland – høyring

NVE har motteke søknadar frå fleire søkerar om løyve til å byggje 6 småkraftverk i Vaksdal og Voss kommunar. Søknadene skal handsamast samtidig og samla belastning for området skal vurderast. NVE ber høyringspartane om å vurdere kvar sak for seg, men òg alle sakene samla.

Vaksdal kommune

Oddmundsdalen kraftverk – NGK Utbygging AS

Kraftverket vil nytte eit fall på 250 meter i Oddmundsdalselva, frå inntaket på 755 moh til kraftstasjonen på 505 moh. I tillegg skal Skarvaelva overførast frå et inntak på 775 moh. Vassvegen vil bli 2250 meter lang og nedgrave i grøft. Overføringa av Skarvaelva vil skje med ein 635 meter lang tunnel. Det skal byggjast permanent traktorveg (klasse 7) til inntaket. Middelvassføringa er 1080 l/s og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 2100 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 4,3 MW, og vil etter planane produsere 13,25 GWh årleg. Det er planlagt ei minstevassføring på 142 l/s i sommarsesongen (1/5-30/9) og 30 l/s resten av året. Det er på nivå med dei utrekna 5-persentilverdiane.

Skarvagrovi kraftverk – NGK Utbygging AS

Kraftverket vil nytte eit fall på 96 meter i Skarvagrovi, frå inntaket på 620 moh til kraftstasjonen på 524 moh. Vassvegen vil bli 715 meter og nedgrave i grøft. Det trengs 780 meter ny permanent veg til kraftstasjonen. Anleggsvegen langs vassvegen skal gro igjen etter bruk. Middelvassføringa er 920 l/s og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 1800 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 1,4 MW, og vil etter planane produsere 4,9 GWh årleg. Det er planlagt ei minstevassføring på 100 l/s i sommarsesongen og 26 l/s resten av året. Til jamføring er dei utrekna 5-persentilverdiane høvesvis 126 l/s og 30 l/s.

Moko kraftverk – NGK Utbygging AS

(anadovut)

Kraftverket vil nytte eit fall på 233 meter i elva Moko, frå inntaket på 250 moh til kraftstasjonen på 17 moh. Vassvegen vil bli om lag 775 meter totalt, 630 meter vil vere tunnel og resten vil vere nedgrave i grøft. Det vil ikkje bli bygd veg til inntaket. Middelvassføringa er 590 l/s og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 1500 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 2,9 MW, og vil etter planane produsere 7,2 GWh årleg. Det er planlagt ei minstevassføring på 28 l/s i sommarsesongen og 18 l/s resten av året. Det er på nivå med dei utrekna 5-persentilverdiane.

Markåni kraftverk – KraftKarane AS

(visualisering)

Kraftverket vil nytte eit fall på 320 meter i Straumsmarkåni, frå inntak på 325 moh til kraftstasjonen på 5 moh. I tillegg skal Dalseidmarkåni og Botnaelva overførast til inntaket i Straumsmarkåni. Vassvegen vil bli 1300 meter og nedgrave i grøft. Overføringa av Dalseidmarkåni og Botnaelva vil skje med til saman 1440 meter rør nedgrave i grøft. Søkjar ynskjer å anlegge permanent veg langs rørgatene.

Middelvassføringa er 778 l/s (til saman for dei tre elvane) og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 1400 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 4,0 MW, og vil etter planane produsere 9,6 GWh årleg. Det er planlagt ei minstevassføring på 22 l/s (fordelt på dei tre inntaka) heile året. Til jamføring er dei samla 5-persentilverdiane utrekna til høvesvis 30 l/s i sommarsesongen og 20 l/s resten av året.

Høste 15 .**Sædalens kraftverk – Sædalens Kraft AS**

Kraftverket vil nytte eit fall på 160 meter i Sædalselva, frå inntaket på 262 moh til kraftstasjonen på 102 moh. Vassvegen vil bli 1100 meter nedgrave i grøft. Det må byggast 100 meter ny permanent veg til kraftstasjonen og 250 meter ny permanent veg til inntaket. Middelvassføringa er 1272 l/s og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 3250 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 4,4 MW, og vil etter planane produsere 10,2 GWh årleg. Det er planlagt ei minstevassføring på 23 l/s hele året. Det er på nivå med dei utrekna 5-persentilverdiane.

Voss kommune**Møyåni kraftverk – Nordkraft Vind- og Småkraft AS**

Kraftverket vil nytte eit fall på 182 meter i Møyåni, frå inntaket på 771 moh til kraftstasjonen på 589 moh. Vassvegen vil bli 1750 meter og nedgrave i grøft. Det må byggast 20 meter ny permanent veg til kraftstasjonen. Anleggsvegen langs vassvegen skal gro att etter bruk. Middelvassføringa er 1700 l/s og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 3300 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 5,0 MW, og vil etter planane produsere 17,0 GWh årleg. Det er planlagt ei minstevassføring på 32 l/s i sommarsesongen og 7 l/s resten av året. Det er på nivå med dei utrekna 5-persentilverdiane.

For alle anlegga unntatt Møyåni er det òg søkt om anleggskonsesjon etter energilova for bygging og drift av kraftverka med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den vert kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved.

NVE ber kommunane legge to eksemplar av søknadane ut til offentleg ettersyn på Kundetorget i Vaksdal og Servicetorget i Voss fram til **23.3.2015**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, låna ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ønskjer.



NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **23.3.2015**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidas eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jostein Hordal".

Øystein Grundt
seksjonssjef

Kirsten Marthinsen
rådgivar


Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Vedlegg:

- Kunngjering
- Orientering til høyringsparter
- Kart
- Søknadar (til kommunane)

Mottakerliste:

Bergen og Hordaland Turlag
BKK Nett AS
Direktoratet for Mineralforv. med Bergmesteren for Svalbard
Forum for natur og friluftsliv Hordaland
Friluftsrådenes Landsforbund v/Bergen og Omland Friluftsråd
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Hordaland v/Anniken Friis
Hordaland fylkeskommune — 16. des. — sentralt
Naturvernforbundet i Hordaland
NGK Utbygging AS
NJFF – Hordaland
Nordkraft AS v/Torbjørn Sneve
Nordkraft Vind og Småkraft AS
Norges Miljøvernforbund
Norsk Grønnkraft AS v/Jon Olav Volden
Rådgivende ingeniør Einar Sofienlund
Statens Vegvesen Region Vest
Statnett SF
Sædal Kraft AS
Vaksdal kommune
Vaksdal kommune v/Sveinung Klyve
Voss kommune



Voss kommune v/Gunnar Bergo
Voss Utferdslag