

**Område 3**

Sogn og Fjordane, Hordaland  
og Rogaland  
Thormøhlensgate 49 C  
Postboks 417  
2303 HAMAR  
Tel.: 55 29 79 01

E-post: ok3@nhk.no

**Dato\*: 16.04.2015**

Hordaland Fylkeskommune

20 APR 2015

**Bystasjonen AS**

Postboks 7900

5020 BERGEN

Avs.: NHK-3 Thormøhlensgate 49 C Postboks 417 2303 HAMAR

Oppgi NINR. ved all henvendelse

NINR.: 3 1201 53562

**SIKKERHETSKONTROLL**

Jfr. Teknisk forskrift § 9-62.3

<b>EIENDOM</b>	G. nr.:	B.Nr.	Ref nr.:	Kontroll Id
	Navn: <b>Bystasjonen Terminal Nord</b>		Glassheis	298954
	Adresse: <b>Fjøsangerveien 4</b>		Heistype: Personheis	
	Postnummer:	Poststed:		
	Kommune: BERGEN	Fylke: HORDALAND		
Heisleverandør: ING. STEIN KNUTSEN AS	Leverandørrnr.:	11209/2013		

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Tor Egil Gjerd**, dir. telefon: 46 93 38 28, e-post: teg@nhk.no foretok **09.04.2015** periodisk kontroll av løfteinnretning NINR. **3 1201 53562**.

Kontrollen ble utført i samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2014 og med hjemmel i plan- og bygningsloven samt Teknisk forskrift og i det omfang myndighetene har bestemt.

Vedlagt følger:

- Sikkerhetskontrollskjema med registrerte mangler
- Tilbakemeldingsskjema for eventuelle endringer av TILSYNSPERSON - SERVICEFIRMA

På Tilbakemeldingsskjema registreres navn og telefonnummer for den person som har det daglige tilsyn med løfteinnretningen under feltet "TILSYNSPERSON", se Teknisk forskrift.

I feltet "SERVICEFIRMA" føres navn og telefonnummer for det firma (servicefirma for løfteinnretning) som brukes, se Teknisk forskrift. Det må brukes kvalifisert firma.

Tilbakemeldingsskjema returneres Norsk Heiskontroll.

Med hilsen  
**Norsk Heiskontroll**  
**Område 3**

Tor Egil Gjerd  
Kontrollør

Bystasjonen AS

Postboks 7900

5020 BERGEN

Oppgi NINR. ved all henvendelse

NINR.:

3 1201 53562

Dato\*: 16.04.2015

Leverandør: Ing. Stein Knutsen AS  
Leverandørnr/år: 11209/2013

## SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Tor Egil Gjerd** foretok den **09.04.2015** periodisk kontroll av løfteinnretning NINR. **3 1201 53562**, i samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2014, og med hjemmel i plan- og bygningsloven samt Byggteknisk forskrift og i det omfang myndighetene har bestemt.

### Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

#### 1.0 MASKINROM / MASKINERI

- 1.1 Maskinrom/skap var tilsynelatende ikke utført som egen branncelle iht. gjeldende brannkrav. Vi ber om en bekreftelse på at det er avklart med byggets brannansvarlig at intensjonene i TEK er oppfylt. (TEK10, §11-8 og 15-12). (Del av gips manglet i rom).
- 1.2 Nødbetjeningsinstruks var ikke i samsvar med anlegg. (NS-EN 81-2, 15 og 16)
- 1.3 Maksimalt håndpumpetrykk var satt for høyt (maks 2,3 x fullasttrykk). Justering av kvalifisert firma er nødvendig.

#### 2.0 HEISSJAKT

- 2.1 Ved inspeksjonskjøring var det var mulig å kjøre heis på sikkerhetsbom nede. Justering er nødvendig. (NS-EN 81-21,5.7.3.4).

#### 3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

- 3.1 Forholdsregler mot klemming av barnehender mellom stoldør med glassfelt og karm var ikke tilfredsstillende ivaretatt. (NS-EN 81-2, 8.6.7.5)

#### 4.0 HEISSTOL

- 4.1 Forholdsregler mot klemming av barnehender mellom stoldør med glassfelt og karm var ikke tilfredsstillende ivaretatt. (NS-EN 81-2, 8.6.7.5)
- 4.2 For opplåsing av stoldøra skal det finnes en mekanisk innretning som kan betjenes fra etasjen du vil evakuere i. (NS-EN 81-21 5.8.2)

#### 5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

#### 6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

#### 7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

**Returneres til:**
**Norsk Heiskontroll**
**Område 3**

Thormøhlensgate 49 C

Postboks 417

2303 HAMAR

**Dato\*: 16.04.2015**

NINR.:

**3 1201 53562**
**TILBAKEMELDINGSSKJEMA**

		Jfr. Teknisk forskrift § 9-62.3		
G. nr.:	B.Nr.	Ref nr.:	Glassheis	Kontroll Id 298954
<b>EIENDOM</b>	Navn: <b>Bystasjonen Terminal Nord</b>	Heistype: Personheis		
	Adresse: <b>Fjøsangerveien 4</b>			
	Postnummer:	Poststed:		
	Kommune: BERGEN	Fylke: HORDALAND		
	Heisleverandør: ING. STEIN KNUTSEN AS	Leverandømr.: 11209/2013		

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Tor Egil Gjerd**, dir. telefon: 46 93 38 28, e-post: teg@nhk.no foretok den **09.04.2015** sikkerhetskontroll av løfteinnretning NINR. **3 1201 53562** i samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2014, og med hjemmel i plan- og bygningsloven samt Byggeteknisk forskrift og i det omfang myndighetene har bestemt.

Skjemaet undertegnes og returneres til Norsk Heiskontroll. Er feltene merket med \* riktig utfyllt, er det ikke nødvendig å sende inn skjemaet. Dersom det er feil i informasjonen, ber vi Dem rette dette opp og returnere skjemaet til NHK. Informasjonen kan også oppdateres på Deres hjemmesider.

**Skjemaet under kan oppdateres på Mine sider for Bystasjonen AS**

Mine sider fungerer dessuten som et arkiv hvor dere har oversikten over alle løfteinnretningene deres med teknisk info og informasjon om kontroller utført av NHK. Skjemaer, rapporter, informasjon er alltid tilgjengelig via Mine sider. Rapporter kan publiseres til andre aktuelle parter som f.eks. servicefirma, som også har tilgang til sin Mine sider for heisfirma.

**Send e-post til [ok3@nhk.no](mailto:ok3@nhk.no) så vil du motta ditt brukernavn og passord.**

SERVICEFIRMA	TILSYNSPERSON
Navn: <b>Ing. Stein Knutsen AS Bergen *</b>	Navn: *
Telefon/Telefax: 55 19 10 20 / 55 19 10 80 *	Telefon/Telefax: / *
Kontaktperson: *	Annen kontaktperson: - Navn: *
E-post adresse: <b>terese@heis-knutsen.no;Eivind@heis-knutsen.no *</b>	Telefon/Telefax: / *
	E-post adresse:
Dato:	Dato:
Navn:	Navn: