

Fra: Guro Klyve (Guro.Klyve@hfk.no)
Sendt: 06.07.2015 13:46:22
Til: geir@mngholding.no
Kopi:

Emne: VS: Bussanlegg Knarvik
Vedlegg: Tilstandsrapport.pdf

Hei.

I e-post vi mottok den 2. juli 2015 ble det bedt dokumentert hvordan vedlikeholdet av smøregravene og betongen rundt har vært utført.

Vi formidlet dette videre til fremleietaker, Nobina Norge AS, og nedenfor følger svaret fra dem. (Se underliggende e-post av 06.07.2015).

I e-posten fra Nobina er det vist til en tilsynsrapport. Rapporten er en tilstandsrapport som Nobina har innhentet. Kopi av rapporten følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Guro Klyve
Hordaland fylkeskommune
Eigedomsavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen
Tlf. 55239513

Fra: Odd Erik Hovde [mailto:odd.hovde@nobina.no]
Sendt: 6. juli 2015 12:11
Til: Guro Klyve
Kopi: Pål Presttun
Emne: SV: Bussanlegg Knarvik

Hei

Vi kan ikke svare for det vedlikeholdet som er gjort gjennom tidene frem til vi overtok som bruker av

anlegget den 15.8.2009.

Tilsynsrapporten viser at skadene er en følge av armering i betong som ruster, ekspanderer og forårsaker sprekker i betongen.

Skadene må således kunne sies å være følge av «tidens tann» og ikke av vedlikeholdet de siste 6 årene.

Skinnene og armeringen rundt disse er støpt inn i betong og ikke tilgjengelig for vedlikehold.

Vårt faste vedlikehold består i at vi spylar gulvet i verkstedshallen mellom tre og fire ganger hver måned.

Vi har konstatert at gulvet i verkstedshallen er malingslitt og at det er på tide med fornying.

Maling er anskaffet, men selve arbeidet er stilt i bero i påvente av utbedring av skadene rundt gravene.

Med vennlig hilsen

ODD ERIK HOVDE
Driftssjef
Mobil: +47 40007855

Nobina Norge AS

Hagellia 3
5914 Isdalstø

www.nobina.no

Nobina Norge A/S, org.nr 915768237 | Styrelsens säte - Oslo

 Please consider the environment before printing this e-mail.

Fra: Guro Klyve [<mailto:Guro.Klyve@hfk.no>]

Sendt: 3. juli 2015 11:52

Til: Odd Erik Hovde

Emne: SV: Bussanlegg Knarvik

Hei.

Viser til telefonsamtaler og avholdt befarings etter at vi mottok brev fra Nobina Norge AS av 04.06.2015 om bygningsmessig forfall på bussanlegget i Knarvik.

Vi har også meldt dette videre til eier av eiendommen, dvs. MNG Eiendom Knarvik AS.

I den anledning har MNG Eiendom Knarvik AS bedt dokumentert vedlikehold av smøregravene og betongen rundt.

Vi ber således om en tilbakemelding fra dere mht. vedlikeholdet, som vi så vil formidle videre til MNG Eiendom Knarvik AS.

Med vennlig hilsen

Guro Klyve
Hordaland fylkeskommune
Eigedomsavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen
Tlf. 55239513