



Statens vegvesen

Hordaland Fylkeskommune

12 AUG 2015

Florvaag Hus AS
v/ Randi Stavdal
Postboks 6144
5892 BERGEN

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Odd Høydalsvik - 55516377

Vår referanse:
2015/098353-002

Deres referanse:

Vår dato:
11.08.2015

Ber om godkjenning av bygging av bolig - gnr. 119 bnr. 820 - Råtun - Bergen kommune

Vi viser til Deres brev av 07.08.15 med forespørsel om utbygging av eiendommen gnr. 119, bnr. 820 på Råtun i Fana i forhold til framtidig tunnel for ny trase for riksveg E39 mellom Rådal i Bergen kommune og Sveгатjörn i Os kommune.

Statens vegvesen har nå vurdert tilsendte tegninger med høyder i forhold til sikringssonen rundt den framtidige tunnelen. Sikringssonen ligger på ca. kote 53 og de tilsendte tegningene viser at nederste etasje ligger på ca. kote 55. Dette betyr at omsøkte utbygging ligger utenfor sikringssonen til framtidig tunnel, og Statens vegvesen har derfor ikke vesentlige merknader til omsøkte utbygging.

Plan og forvaltning Bergen
Med hilsen

Sindre Lillebø
seksjonssjef

Odd Høydalsvik

Kopi: Hordaland fylkeskommune, Planseksjonen, Postb. 7900, 5020 Bergen

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks: