

Dato: 14.08.2015

Sted: Baronivegen

Utarb: Egil Eide

## Notater etter synfaring vedr nedklassifisering – Baronivegen, Rosendal

Deltakrar:

Svein Erik Sandal – Statens vegvesen

Tina Nesse Mansåker – Statens vegvesen

Øyvind Hardeland – Kvinnherad kommune, Kommunalteknikk

Egil Eide – Kvinnherad kommune, kommunalteknikk

Me gjennomførte ei synfaring på strekninga som er foreslått nedklassifisert, og med start på toppen, ovanfor Baroniet. Kvinnherad kommune meina fylgjande punkter må rettast opp i før ei eventuell nedklassifisering:

Ovanfor Baroniet må det gravast av kanten (demningen) som er laga på nedsida av vegen, og leda detta vatnet ned i grøfta som er der i dag.



Det må etablerast grøft langs heile oppsida av vegen. Tidvis overvassproblem



# VVA - rapport

**Teknisk**  
KVINNHERAD KOMMUNE

Dato: 14.08.2015

Sted: Baronivegen

Utarb: Egil Eide

Kumsystemet må omarbeidast og grøfter reinskast i svingen åvom Baroniet. Her er det til tider store overvass problem, og då fungerer ikke kummen slik den er i dag. Snakka med grunneigar og han fjernar eit tre som står heilt opp mot kum.



Trær må beskjerast



SF kum mot Baroniet må reinskast og gravst fram





# VVA - rapport

**Teknisk**  
KVINNHØRAD KOMMUNE

**Dato:** 14.08.2015

**Sted:** Baronivegen

**Utarb:** Egil Eide

Utkjørslar må endrast. SV må kontakta eigar av desse og få dei omarbeida. Feil fall/høgde mot Fylkesveg



Kantklypping/skoging generelt





# VVA - rapport

**Teknisk**  
KVINHERAD KOMMUNE

Dato: 14.08.2015

Sted: Baronivegen

Utarb: Egil Eide

Utkjørslar må endrast. SV må kontakta eigar av desse og få dei omarbeida. Feil fall/høgde mot Fylkesveg



Kantklypping/skoging generelt





## Kvinnherad kommune

Rådmannen  
Kommunalteknikk

Rosendalsvegen 10

5470 ROSENDAL

Tel: 53483100

Fax: 53483130

Org. nr: 964 967 636

Bankgiro: 3460.07.00083

post@kvinnherad.kommune.no

www.kvinnherad.kommune.no

facebook.com/kvinnherad

Statens Vegvesen, Region Vest  
Askedalen 4

6863 Leikanger



Saksbehandlar  
Egil Eide

Tlf. direkte innval  
53 46 19 02

Vår ref.  
2015/856-2

Dykkar ref.  
Per Steinar  
Nedkvitne

Dato  
05.05.2015

### Tilbakemelding på forslag om nedlegging av Fv. 53 - veg gjennom Baroniet i Rosendal

Viser til brev av 23.03.2015 der De føreslår omklassifisering av vegen som går frå fv. 53 hp 1 km 0,440 og som går til kommunal veg (KV98047).

Vi har fylgjande synspunkt på denne vegen.

- Det er til tider parkeringsproblemer langs vegen.
- Det er store landbruksområder inn til veg. Systemet for å ta imot overvatn har ikkje nok kapasitet, eller er delvis tett slik at dette ikkje tar under vatnet som kjem langs/frå vegen. Dette må utbetrast, og bekreftast at fungerer.
- Vegen avviker frå gjeldande reguleringsplan. Denne må enten leggjast om, eller reguleringsplanen må endrast.

Desse punkta (spesielt dei to siste) er noko som Statens vegvesen må ta ei vurdering på.

Vi meina det hadde vore fornuftig å tatt ei synfaring på vegen før endelig avgjerd.

Med helsing

Egil Eide  
saksbehandlar

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

Kopi til:  
Hordaland Fylkeskommune,  
Samferdselsavd.  
Ivar Kåre Døssland  
Øyvind Hardeland