



## Stord brann- og feiarvesen Førebyggande avdeling

Hordaland Fylkeskommune

Fylkesbyggesjefen Pb.7900  
5020 Bergen

Hordaland Fylkeskommune

15 APR 2014

**Objektnavn:** Stord Vidaregåande Skule

**Adresse:** Saghauge - 3 -

**Dato:** 04.04.2014

**Saksnr:** 2014 - 9697

**Vår referanse:** AAA

**Tilsyn utført den:** 03.04.2014

**Frist tilbakemelding:**

**Sendt til:**

Hordaland Fylkeskommune  
Stord Vidaregåande Skule v/ Bjørn  
Ekse

Eierkontakt              Original  
Brannansvarlig            Kopi

**I medhold av:** Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om brannvesenets redningsoppgåver (brann- og eksplosjonsvernloven), §13 gjeldande fra 5.1. juli 2002, med tilhøyrande Forskrift om brannførebyggende tiltak og tilsyn (Førebyggande forskrift), og Forskrift om systematisk Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), vart det utført brannteknisk inspeksjon **3. april 2014** ved ovannemnde objekt og virksomhet.

### *Ingen avvik av betydning funnet under tilsynet*

#### **Oppsummering**

Ved oppsummeringsmøtet blei betydinga av tilsynet gjennomgått og ansvaret til eigar

Det var einigkeit om at eigar og bruker i sammen med brannvernleder finn gode løysningar for å ivaretatt gode rutinar innan HMS-forskriften, som til ein kvar tid vil sikre tilfredsstillande brannsikkerhet.  
Brannsikkerheten blir ivaretatt i data systemet Plania

**Øvrige merknader:** branndørar må gåes igjennom regelmessig då fleire ikkje fungererte med tetthet slik hensikten er, dette må innskjerpas, og prøvas i egenkontrollene. Nokre av dørane manglar også lokk i låsen, slik at dører ikkje kan seias å vera tett.

Etter det ein såg mangla det slokke middel og merkerings- skilt i aulaen.  
Styre tablået for takluker er plassert langt inne i vaskerommet, plasseringa her er noko uheldig.  
Brannvesenet ønsker også dette objektet tilknytta 110 sentralen.

#### **Tilbakemelding**

Under henvisning til Forskrift om brannførebyggende tiltak og tilsyn , § 6-2 ber brannvesenet om at merknadane blir utført og tilbakemelder dette i ein mail til oss innen utgangen av april 2014

*Med hilsning  
Branntilsynet*

Bran- og feiarvesenet Vabakkjen 2 5411 Stord Telefon 53 49 68 46 e-post brann@stord.kommune.no