

Stord brann-og feiarvesen

Dato: 30.04.2014
Vår ref.: 2014/11865-2
Saksbehandlar: lismcmu
Dykkar ref.: 2014-9697/AAA

Branntilsyn ved Stord vgs, avd Saghaugen - Tilbakemelding

Viser til mottatt rapport datert 04.04.14 fra tilsyn utført 03.04.14.

Tilbakemelding på merknader:

Branndører: Alle branndører er kontrollert og de dører som ikke tett er skikkelig er justert og i orden. Løkk i låser er montert der dette manglet. Kontroll av branndører er en del av HFKs brann egenkontroll og denne rutinen er innskjerpet og vil bli fulgt i fremtiden.

Slukkeutstyr i aulaen: Utstyr og skilt blir bestilt og montert innen utgangen av mai 14.

Styretablå for takluker: Dette vil ikke bli flyttet, da kostnaden for dette blir for stor.

Tilknytning til 110-sentralen: Dette blir vurdert fortløpende for alle HFKs skoler og bygg. Når det gjelder Stord vgs (alle bygg/avdelinger), så vil vi ta en avgjørelse når installasjonskostnadene er kartlagt.

Annet:

Merknader i rapport etter branntilsyn på Stord Opplæringscenter (deres ref 2014-9692) og på Stord vgs, avd Vabakken (deres ref 2014-9691) blir rettet innen utgangen av mai 2014.

Lise McMullin
Ass. driftssjef

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Ivar Egil Olsen
Bjørn Ekse