



Statens vegvesen

Hordaland Fylkeskommune

3 0 APR 2014

Ing. Trond Eeg Vatne
Spondalen 40
5121 ULSET

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Odd Høydalsvik - 55516377

Vår referanse:
2011/053992-004

Deres referanse:

Vår dato:
28.04.2014

Tiltak på næringseiendom 207 - 91 Liamyrane 8 i Bergen kommune - Kommentar fra Statens vegvesen region vest

Vi viser til Deres henvendelse av 25.04.14 vedrørende planer om utvidelse av parkeringsplass på sørsiden av eksisterende bygg mot fylkesveg 242 Liamyrane i Bergen kommune.

Eier/utbygger ønsker å utvide eksisterende parkeringsplass på sørvest siden av bygningen i retning mot vegbanen på fylkesvegen. Eier/utbygger ønsker å utvide plassen mellom fylkesvegen og bygger ved å etablere ny forstøtningsmur mot vegbane/fortau.

Det vises til tidligere henvendelse av 31.03.11 i forbindelse med sikring og forskjønnelse av arealet mellom fylkesvegen Liamyrane og eksisterende bygning på gnr. 207, bnr. 91. I den forbindelse ble det sendt uttalelse til Bergen kommune i brev av 06.04.11 der vi satte som krav at bredden på fortauet langs fylkesvegen måtte utvides til minimum 3,0 meter effektiv bredde, og at ny mur måtte etableres utenfor nytt fortau.

Etter henvendelsen av 31.03.11 har Bergen kommune den 16.09.13 varslet oppstart av områdeplan for Nyborg næringsområde, Plan-ID 62360000. Planområdet for denne områdeplanen omfatter også eiendommen gnr. 207, bnr. 91, Liamyrane 8.

I planprogrammet for denne områderegeringsplanen er det som sentrale planoppgaver pekt på avklaring av viktig infrastruktur som «Trafikkavvikling og vegnett, samt gang- og sykkelveier». Når det gjelder avklaring av gang- og sykkelveier skal bl.a. bydelsruter for sykkel avklares. Fylkesvegen Liamyrane har en viktig transportfunksjon både for biler og myke trafikanter og et av alternativene kan derfor være å definere gang- og sykkelvegsløsningen langs Liamyrane som en bydelsrute med separat sykkelveg med fortau. I så tilfelle vil det være aktuelt å kreve en bredde på minimum 4,5 meter til dette formålet og ikke 3,0 meter som var kravet i vårt brev av 06.04.11. Et annet alternativ kan være en løsning med tosidig fortau og sykkelfelt langs fylkesvegen, og dette kan føre til ytterligere utvidelse mot Liamyrane 8 for å sikre areal for en slik løsning.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Når det gjelder ønsket om utvidelse av parkeringsarealet for eiendommen ved å ta i bruk området mellom fylkesvegen og bygningen på Liamyrane 8 så er det et forhold som Statens vegvesen vil sette seg klart i mot. Området er ikke egnet til dette formålet og det er heller ikke areal nok til å utforme parkeringsplasser med snumuligheter på arealet både slik det er i dag, og absolutt ikke dersom det er aktuelt med en utvidelse av tilbudet til myke trafikanter som separat sykkelveg med fortau eller dobbeltsidig fortau.

Eksisterende parkeringsløsning på sørvest siden av Liamyrane 8 har en til dels trafikkfarlig ut- og innkjøring. Frisiktfeltet er utformet slik at det er mulig å parkere i frisiktsonen. Vi har observert parkering i denne sonen ved flere anledninger.

I tillegg til at det er dårlige siktforhold i avkjørselen er det avkjørsel til naboeiendommen Liamyrane 6 på motsatt side av adkomstvegen og kort avstand til krysset med fylkesvegen. Hele kryssområdet framstår som svært uryddig og trafikkfarlig.

Statens vegvesen er derfor av den oppfatning at det ikke er forsvarlig å tillate etablering av flere parkeringsplasser på arealene til Liamyrane 8 opp mot fylkesvegen.

Plan og forvaltning Bergen
Med hilsen

Sindre Lillebø
seksjonssjef

Odd Høydalsvik

Kopi: Hordaland fylkeskommune, Planseksjonen, Postb. 7900, 5020 Bergen
Bergen kommune, Etat for byggesak og private planer, Postb. 7700, 5020 Bergen