

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 25.01.2017

Vår ref.: 201106943-6

Arkiv: 312 / 048.EZ

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandlere:

Anne Johanne Rognstad

Erlend Støle Hansen

Småkraft AS - Søknad om tillatelse til å bygge tre småkraftverk i Odda kommune i Hordaland – høring

NVE har mottatt søknader fra Småkraft AS om tillatelse til å bygge tre småkraftverk i Odda kommune. Søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for regionen skal vurderes. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, men også alle sakene samlet dersom det er aktuelt. Øvre og Nedre Seljestad kraftverk er planlagt i Seljestadelva som er vernet, og forholdet til verneverdiene vil bli vurdert særskilt.

Øvre Seljestad kraftverk – Småkraft AS

Øvre Seljestad kraftverk til utnytte et fall på 75 m i Seljestadelva fra inntaket på 465 moh. til kraftstasjonen på 390 moh. Vannveien vil være 570 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 7,2 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,686 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 0,99 MW og gi en årlig produksjon på 6,7 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på omtrent 620 m lang strekning av Seljestadelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 1035 l/s i perioden 1.5-30.9 og 478 l/s resten av året. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene.

Nedre Seljestad kraftverk – Småkraft AS

Nedre Seljestad kraftverk til utnytte et fall på 95 m i Seljestadelva fra inntaket på 365 moh. til kraftstasjonen på 270 moh. Vannveien vil være 690 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 7,3 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,231 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 0,99 MW og gi en årlig produksjon på 6,1 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på omtrent 880 m lang strekning av Seljestadelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 1049 l/s i perioden 1.05-30.9 og 484 l/s resten av året. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene.

Tokheimselva kraftverk – Småkraft AS

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Tokheimselva kraftverk vil utnytte et fall på 400/535 m i Tokheimselva fra inntaket på 540 moh. til én kraftstasjon på 140 moh. og én kraftstasjon på 5 moh. Vannveien vil være 1600 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 0,88 m³/s, og kraftverket er planlagt med en samlet maksimal slukeevne på 2,3 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 9,07 MW og gi en årlig produksjon på 26,5 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på omtrent 2350 m lang strekning av Tokheimselva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 50 l/s i perioden 1.5-30.6, 275 l/s i perioden 1.7-30.9 og 15 l/s resten av året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av alle kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknadene skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt.

Vi ber Odda kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på biblioteket i Odda frem til **28.4.2017**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/konsesjonssaker for link til nettskjema. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen **28.4.2017**.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Anne Johanne Rognstad
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Orientering til høringsparter
Kunngjøring
Pakkekart - Odda

Mottakerliste:

BKK Nett AS
BKK Nett AS v/Øystein Randal Berge



Boliden Odda AS
Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Folgefonna nasjonalparkstyre
Forum for natur og friluftsliv Hordaland
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune
Kystverket
Mattilsynet
Naturvernforbundet i Hordaland
Naturvernforbundet i Hordaland v/Oddvar Skre
NHO Reiseliv
NHO Reiseliv Region Vest-Norge
Norges Jeger- og Fiskerforbund – Hordaland
Norges Miljøvernforbund
Norges Padleforbund
Odda Energi AS
Odda Jakt- Og Fiskelag
Odda kommune
Odda/Ullensvang turlag
Statens Vegvesen - region vest
Statnett SF

Kopi til:

Småkraft AS
Småkraft AS v/Martin Vangdal