

Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 BERGEN

Vår dato: 17.02.2017
Vår ref.: 201106148-14
Arkiv: 312 / 060.4Z
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Erlend Støle Hansen
22959826/esha@nve.no

Gjestadfossen Kraftverk AS - Søknad om tillatelse til Gjerstadfossen kraftverk i Osterøy kommune i Hordaland - høring

NVE har mottatt søknad fra Gjerstadfossen Kraftverk AS, datert 2.2.2017, om tillatelse til å bygge Gjerstadfossen kraftverk i Osterøy kommune. Kraftverket ønsker å utnytte fallet i Gjerstadfossen som er del av den verna Lonelva.

Gjerstadfossen kraftverk vil utnytte et fall på 178 m fra inntaket på 239 moh. til kraftstasjon på 61 moh. Vannveien vil være 730 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 0,93 m³/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 0,7 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 0,99 MW og gi en årlig produksjon på 5,08 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på omtrent 820 m lang strekning av Lonelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 52 l/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Gjerstadfossen kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt.

Vi ber Osterøy kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret på Osterøy Rådhus frem til **7.4.2017**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/konsesjonssaker for link til nettskjema. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen **7.4.2017**.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Med hilsen

Øystein Grundt
Seksjonssjef

Erlend Støle Hansen
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Mottakerliste:

Bergen og Hordaland Turlag
BKK Nett AS
Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Erling Birkeland
Forum for natur og friluftsliv Hordaland
Friluftsrådernes Landsforbund v/Bergen og Omland Friluftsråd
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune
Lonevåg Sportsfiskarlag
Naturvernforbundet i Hordaland
Norges Jeger- og Fiskerforbund – Hordaland
Norges Miljøvernforbund
Osterøy JFL
Osterøy kommune
Osterøy Turlag
Statens Vegvesen - region vest
Statnett SF

Kopi til:

Gjerstadfossen Kraftverk SUS

- KUNNGJERING -

Søknad om løyve til å bygge Gjerstadfossen kraftverk i Osterøy kommune

Gjerstadfossen Kraftverk AS søker om løyve etter vassressurslova til å byggje Gjerstadfossen kraftverk i Osterøy kommune. Kraftverket ynskjer å nytte fallet i Gjerstadfossen som er del av den verna Lonelva. Småkraftverket vil gje ein årleg kraftproduksjon på 5,08 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 250 husstandar.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn servicekontoret på Osterøy Rådhus og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Johannes Gjerstad på tlf.: 918 17 214 eller e-post: johgje@hfk.no. Fråsegn kan sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innan **7.4.2017**.



ORIENTERING TIL HØYRINGSPARTANE (revidert februar 2013)

Generelt

NVE er konsesjonsstyresmakt i saker som gjeld utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW) og andre vassdragstiltak. Kongen i statsråd gir løyve til større kraftutbyggingar.

Denne orienteringa gjeld saker der NVE kan gi løyve etter vassressurslova § 8.

Handsaming av søknaden fram til endeleg vedtak

NVE handsamar dei fleste av søknadane i grupper, vanlegvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer sakshandsaminga samstundes som høyringspartane og NVE kan sjå søknadane i samanheng.

NVE sender søknadane på høyring til kommunar, fylkesmenn, fylkeskommunar, statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som søknadane vedkjem. Høyringsperioden er vanlegvis tre månader for søknadar som blir handsama gruppevis, og minst seks veker for enkeltsaker. Ein eventuell søknad om utsett frist må vere grunngeven. NVE ventar at høyringspartane gir fråsegn på sjølvstendig grunnlag. Vanlegvis blir det ikkje gitt løyve til søknad om utsett frist, dersom det kan forseinke sakshandsaminga.

Søkjar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring. Dei som har uttalt seg i samband med høringa, blir inviterte til å delta på synfaringa. I konsesjonsvurderinga veg NVE fordelar og ulemper mot kvarandre, jf. vassressurslova § 25. Olje- og energidepartementet har som overordna politisk styresmakt gitt retningsliner for handsaming av små vasskraftverk. Desse er å finne på NVE sin nettstad: nve.no.

Dersom NVE gir løyve, blir det knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkår vil omfatte mellom anna vasslepp, naturforvaltning, kulturminne, frist for bygging og sanksjonar ved eventuelle brot på vilkåra.

Kva forventar NVE av høyringspartane?

NVE ønskjer mest mogleg konkrete synspunkt på om løyve bør bli gitt eller ikkje, val av eventuelle alternativ og forslag om avbøtande tiltak. Fråsegner om energipolitikken til styresmaktene på eit generelt grunnlag, er av avgrensa nytte i sakshandsaminga.

Særleg der søknader blir handsama i grupper, ønskjer NVE synspunkt på den samla belastninga.

Dersom partane er kjend med tilhøve som det ikkje er opplyst om i tilstrekkeleg grad i søknaden, ønskjer NVE opplysningar om det.

Det blir forventa at kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og andre styresmakter gir fråsegn med utgangspunkt i sine høvesvise ansvarsområde. Kommunane blir spesielt bedne om å vurdere søknadane opp mot gjeldande arealplanstatus.

Fråsegnene, opplysningane i søknaden og retningslinene frå Olje- og energidepartementet er viktige for vurderinga og vedtaket til NVE.

Rett til motsegn og klage

Ein treng ikkje handsama energianlegg etter plan- og bygningslova, og det er ikkje lenger krav om reguleringsplan. For å ta vare på meininga bak motsegnsinstituttet i plan- og bygningslova, er det gitt reglar i energi- og vassdragslovgjevinga om rett til motsegn og klage, jf. vassressurslova § 24. NVE vil understreke at ei eventuell motsegn må bli fremja i høyringsperioden. Sjå nettstaden vår for meir informasjon: nve.no/konsesjoner.

Partane kan klage på NVE sitt vedtak til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt dei mottok orientering om vedtak. NVE syner til kapittel VI i forvaltningslova om klage og omgjerding.