

Voss Energi AS
Postboks 205
5702 VOSS

Vår dato: 28.04.2017
Vår ref.: 201605237-38
Arkiv: 611
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Simen Sørli
22 95 91 91, sso@nve.no

132 kV kraftledning Kjønnagard–Myrkdalen. Krav om tilleggsopplysninger

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Voss Energi sin konsesjonssøknad av 30.09.2016 for ny 132 kV kraftledning mellom Kjønnagard og Myrkdalen i Voss kommune.

NVE har mottatt 26 høringsuttalelser til søknaden. På bakgrunn av disse uttalelsene, Voss Energis kommentarer og egne vurderinger, mener NVE det er behov for flere opplysninger i saken før vi kan fatte konsesjonsvedtak etter energiloven.

I konsesjonssøknaden presenteres det en alternativ trasé i Oppheimsdalen, som Voss Energi har vurdert, men valgt å ikke omsøke. NVE mener det ikke er begrunnet tilstrekkelig hvorfor denne traseen vurderes som vesentlig dårligere enn omsøkte traseer. NVE ber derfor Voss Energi om å utrede og vurdere det som presenteres som alternativ 4 i søknaden på linje med alternativ 2 og 3 (teknisk, økonomisk og miljømessig), og eventuelt omsøke dette.

I søknaden er det angitt en effektprognose frem til 2020 som stopper på cirka 9 MW. NVE ber om Voss Energis vurdering av effektutviklingen frem mot 2040.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål om utredningskravene.

Med hilsen

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Simen Sørli
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kopi til:

Avinor AS

bjørg een kvalfoss

Bjørn Atle Nesheim

Bjørn Mathias Dugstad

Bjørn Vedå

BKK Nett AS

Fylkesmannen i Hordaland

Gunnar Lillethun

Hordaland fylkeskommune

Ivar Husdal

Knut Blikberg

Kåre Selland

Lars Møllerud

Lene Eriksen

MARGUNN BLIKBERG NORDGÅRD

NHO Reiseliv Region Vest-Norge v/Wenche Salthella

Ola Sætre

Sigmund, Gunnhild og Sigbjørn Leidal

Statens Vegvesen - region vest

Statnett SF v/Sonja Dransfeld

Vinje Grendalag

Voss kommune

Voss Utferdslag

Vossestrand Bondelag