

Fra: Jonny Rokne (Jonny.Rokne@voss.kommune.no)

Sendt: 12.07.2017 07:27:56

Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak

Kopi: firmapost@hent.no; Gunnar Hemre Ringheim

Emne: 17/01165-8 Lj½yve til rehabilitering av Voss Gymnas sendt fra Voss Kommune

Vedlegg: image001.png;17-01165-8 Lj½yve til rehabilitering av Voss Gymnas 391757_2_1.docx

Hei viser til korrespondanse med Gunnar, dessverre sj½ skulle punkt to ikkje vore med i l½yve til rehabilitering av Voss Gymnas. Dykk kan sj½ bort fr½ punkt to i rapporten.

Med helsing

Jonny Rokne

Byggesak

Voss kommune

Epost: jonny.rokne@voss.kommune.no

Fra: Gunnar Hemre Ringheim [mailto:Gunnar.Hemre.Ringheim@hfk.no]

Sendt: tirsdag 11. juli 2017 15.12

Til: Jonny Rokne <Jonny.Rokne@voss.kommune.no>

Emne: SV: Dokument 17/01165-8 Lj½yve til rehabilitering av Voss Gymnas sendt fra Voss Kommune

OK. Skal eg fi½reta meg noko i saka – eller fiksar du det ?

Gunnar

Fra: Jonny Rokne [mailto:Jonny.Rokne@voss.kommune.no]

Sendt: 11. juli 2017 15:01

Til: Gunnar Hemre Ringheim

Emne: SV: Dokument 17/01165-8 Lj½yve til rehabilitering av Voss Gymnas sendt fra Voss Kommune

Hei Gunnar, ser at punkt 2 i vedtaket ikkje skulle ha vore med i brevet. Dette kravet vart ikkje teke ut fr½ malen i dette tilfellet dessverre.

Med helsing

Jonny Rokne

Byggesak

Voss kommune

Epost: jonny.rokne@voss.kommune.no

Fra: Gunnar Hemre Ringheim [mailto:Gunnar.Hemre.Ringheim@hfk.no]

Sendt: tirsdag 11. juli 2017 14.55

Til: Jonny Rokne <Jonny.Rokne@voss.kommune.no>

Kopi: Ivar Hjelland <Ivar.Hjelland@hfk.no>; Merete Hauge <Merete.Hauge@hfk.no>; Halfdan Wiberg <Halfdan.Wiberg@hfk.no>; Helge Haavardtun <Helge.Haavardtun@hfk.no>

Emne: VS: Dokument 17/01165-8 Lj½yve til rehabilitering av Voss Gymnas sendt fra Voss Kommune

Berre ein kommentar – uformell i fi½rste omgang:

Som ei heilt grunnleggande fi½resetnad i saka ligg det faktum at rehabiliteringa *ikkje* er ei hovudombygging etter pbl. Som det framg½r av fi½rehandskonferansen, er det relativt fi½ fagomr½de som vert omfatta av sj½knadsplikt. Ei hovudombygging etter TEK10 ville ha kome i motstrid med dei antikvariske krava til bygget og vil heller ikkje vera j½konomisk gjennomfi½rbar.

Pkt. 2 i vedtaket, som seier at radonsikring og energikrav skal vera i samsvar med TEK10, er eit krav som det er ur½d

İđ½ imiđ½tekoma. Rett nok ligg det inne i prosjektet iđ½ etterisolera etasjeskilje mot loft og skifta ut ein del vindaug, men veggflatene vil t.d. ikkje kunna fiđ½ standardheving. Heller ikkje opphavelege vindaug friđ½ 1919 vil verta utskifta, men vil fiđ½ piđ½montert innvendige varevindaug.

Niđ½r det gjeld radon, siđ½ vil ein utbeta alt som let seg utbeta fysisk – men konstruksjonen mogeleggjjer ikkje optimale liđ½ysingar. Eg trur neppe det stiđ½r i menneskeleg makt iđ½ tilfredsstilla TEK10 sine krav reint bygningsmessig. Ut over dette vil ein ved hjelp av ventilering fiđ½ verdiane ned piđ½ eit forsvarleg niviđ½.

Siđ½ kva gjer me med dette, trur du ?

Med helsing

Gunnar Hemre Ringheim

Prosjektleder

Eigedomsavdelinga



Mob: 41486282

www.hordaland.no

Fra: Public360@voss.kommune.no [mailto:Public360@voss.kommune.no]

Sendt: 10. juli 2017 14:00

Til: Gunnar Hemre Ringheim

Emne: Dokument 17/01165-8 Liđ½yve til rehabilitering av Voss Gymnas sendt fra Voss Kommune

Til Gunnar Hemre Ringheim

Dokument **17/01165-8 Liđ½yve til rehabilitering av Voss Gymnas** i saka **Rehabilitering av skulebygning piđ½ gbnr 47/129 - Voss Gymnas** er sendt ut av **Voss Kommune**. Sjiđ½ vedlegg for innhald i utsendinga.

Dette er ein systemgenerert e-post, og skal ikkje svarast piđ½.