

Dokumentasjon for Restaurering av Inngangsdøren i Cort- Pilsmuget 1

Amalie Skrams barndomshjem

Huset er bygget i ca. 1835. Døren er trolig fra samme tiden. Den er bygget i furu.

På grunn av setningsskader og div. råteskader lar ikke døren seg lukke ordentlig. Over tiden har det blitt brukt 3 forskjellige låseanordninger. Den originale låskassen er etter min mening den originale «franske» kassen men dørvrideren kommer trolig fra et innerdørbeslag som er satt på ved et senere tidspunkt. Det er montert to låsesylindere for å ivareta dagens behov for sikkerhet og funksjonalitet, noe vi mene må unngås på en slik gammel dør. Vi vil tilbakeføre dørens lås med bare én sylinder.



Døren har store råteskader i de nederste rammene og fyllinger. Dette strekker seg ca. 50cm oppover. Pga. montering av div. låskasser er rammen på selve døren blitt ustabil og jeg velger å erstatte den delen med nytt treverk. Døren har vært flikket på før og er nå svekket i de områdene. Delene som har blitt reparert virker løse og vridd.







Malingen på døren har blitt fjernet. De håndskårne tredetaljene er påsatt. Disse er nå rensset og i god forfatning. Listverket, spesielt rundt de nederste fyllingene, er svært dårlig og skadet. På ståfløyen er de originale listene blitt byttet til slette enkle. Disse er fjernet og erstattet med kopier av de originale. Alle dårlige og råtne partier er skåret vekk/ frest ut og erstattet med frisk kjernefuru. Det blir frest inn en ny låskasse etter dagens standard. Dette for å ivareta dagens sikkerhetsbehov og kravene fra forsikringen. Denne vil ikke skjemme det ytre.







Helge Kleemann

Snekkeri Akasia AS
47277242