



HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Postboks 7900
5020 BERGEN

Att. Lyder Konrad Leithaug

Vedtak om samtykke og gebyr Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Gnr 97 Bnr 1 Bergen - Hordnesvegen 10 - Fana - Hordaland Fylkeskommune - Ny vaskehall

Vi viser til søknad av 08.11.2017 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 mottatt fra Hordaland fylkeskommune V/ Lyder Leithaug.

Søknaden omfatter tilbygg over eksisterende vaskeplass på Stend videregående skole. I søknaden fremkommer det at det er 2 elever og inntil 4 arbeidstakere som sporadisk skal følge opp elvene, og som skal lære å vaske samt vedlikeholde skolens maskiner og utstyr. Dette arbeidet har i dag foregått uten beskyttelse for vær og vind.

Stend videregående skole har sett behovet for at man kan vedlikeholde skolens utstyr i en innebygget vaskehall.

Omsøkt tiltak er fordelt over 1 etasje, og tiltaket utgjør et bruksareal på 94.7 m2.

Den 21.11.2017 tok Arbeidstilsynet kontakt med Lyder Leithaug i Hordaland fylkeskommune på telefon for å innhente flere opplysninger om prosjektet. Det ble etter telefonsamtalen sendt mail med en skriftlig bekreftelse på samtalens innhold

Den 24.11.2011 mottok Arbeidstilsynet tilleggsopplysninger fra Lyder Konrad Leithaug fra Hordaland fylkeskommune.

Vår behandling av søknad om samtykke er basert på følgende dokumentasjon:

- Søknad om samtykke
- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
- Plantegninger
- Fasadetegninger
- Snitt-tegninger
- Fotografier av fasader



- Medvirkning fra arbeidstakerne
- Tilleggsopplysninger mottatt 24.11.2017

Arbeidstilsynets vurdering

Arbeidsmiljøloven §§ 4-1 og 4-4 stiller krav til hvordan arbeidsmiljøet skal utformes slik at det blir fullt forsvarlig. Krav til arbeidsplasser er nærmere regulert i arbeidsplassforskriften.

Det omsøkte tiltaket omhandler innbygging av eksisterende vaskeplass. Arbeidstilsynet har vurdert at det er behovet for et tilfredsstillende inneklima i vaskehallen jfr. arbeidsplassforskriften §2-14. Inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen påvirker, arbeidsinnsatsen og trivselen til de som arbeider i vaskehallen. Det er spesielt viktig at inneklimaet blir ivaretatt når det blir brukt vaskemidler/løsemidler til bruk for å vaske maskiner og utstyr. Av mottatte tilleggsopplysninger fremkommer det at det vil bli installert helt nytt ventilasjonsanlegg i tilbygget.

Arbeidstilsynet har også vurdert at krav til dagslys og innsyn jfr. arbeidsplassforskriften § 2-10 «*det må anses som vesentlig for arbeidsmiljøet at det er dagslys og innsyn*».

I tilleggsopplysningene av 24.11.2017 fremkommer det at det vil bli satt inn større vinduer i garasjeport, og i tillegg vil det bli satt inn et vindu i gavlvegg. Disse tiltakene tilfredsstiller kravene om 10 % vindusareal i forhold til gulvflaten.

De andre kravene i arbeidsplassforskriften blir ivaretatt i eksisterende bygg på skoleområdet.

Ut fra foreliggende planer og slik vi oppfatter denne, vurderer vi at søker har dokumentert at tiltaket ivaretar et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9 samtykke til planene.

Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir samtykke til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.

Innbetaling av gebyr

I følge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 9-1 og forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område § 14-1, skal det betales gebyr til Arbeidstilsynet ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse. For nærmere informasjon om gebyrordningen, se www.arbeidstilsynet.no/gebyr.



Ut fra opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 3a og fastsatt gebyret til kr 4221,-.

Faktura vil bli sendt i egen forsendelse til deg som tiltakshaver. Hvis gebyret ikke betales innen betalingsfristen, vil kravet bli tvangsinnndrevet med tillegg av omkostningsgebyrer.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak og gebyr fra Arbeidstilsynet etter reglene i forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no eller www.regelhjelp.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 73 19 97 00.

Vi ber om at det henvises til vår referanse 2017/47936 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Vestlandet

Johs B Lægland
tilsynsleder
(sign.)

Svein Wilhelm Kristiansen
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.