

## Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Anleggsnr.: 72494	Dato:05.05.2017	Dato planlagt byggestart:01.11.2017
Anlegg: Knarvik barneskule, skatebane	Søker: Lindås kommune	

SJEKKLISTE – haller o.l.	OK	Avklaring gjenstår / merknader
<b>Nødvendige vedlegg</b> 1. Anleggets plass i kommunal plan. 2. Redegjørelse for universell utforming. 3. Situasjonsplan 4. Behovsoppgave. 5. Enkelt kostnadsoverslag. 6. Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget. 7. Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen. 8. Plantegninger av alle etasjer, 9. Snittegninger som viser takhøyde, stigning på eventuelle tribuner o.l. 10. Fasadetegninger. 11. Redegjørelse vedrørende arkitektur og miljø. ( V-0914 B og V-0915 B). 12. Spesifikasjon av type gulvbelegg i hallen 13. Lysberegning i hallen (luxverdi, jevnhet o.l.) 14. Andre vedlegg i.h.t. bestemmelser (V-0732, vedlegg 12) - for eksempel uttalelse fra politi(skyteanlegg), mattilsyn (stall) og konsesjon fra Fylkesmannen for skiheis/skitrekk. 15. Tilstandsanalyse (ved alle rehabiliteringer) utført av fagkyndige.	OK OK OK OK OK OK OK X X X X X X X X X X	X=Ikkje relevant
<b>Er anlegget en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet?</b> -Ref. 2.2.8. Kommunal plan	Ja	
<b>Tilfredsstiller søkeren kravene til søkere?</b> -Ref. kap. 2.2.1. Krav til søker	Ja	
<b>Eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn:</b> -Ref. kap. 2.2.5. Krav til eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn	Ja	
<b>Krav til idrettslige mål og sikkerhet</b> 16. Tilfredsstiller anlegget gjeldende krav til idrettslige mål og krav til sikkerhet? 17. Er sikkerhetssonene fri for hindringer og installasjoner. Det kan ikke gis dispensasjon fra sikkerhetskrav. 18. Tilfredsstiller idrettsdekket gjeldende krav? 19. Tilfredsstiller belysningen i hallen krav i standard NE-EN 12193? 20. Tilfredsstiller fri takhøyde i hallen/salen de idrettslige krav, så som minimum 7 m for idrettshaller? Foreligger det andre særkrav om større takhøyde?  Ref. veileder "Flerbrukshaller", "Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg" – V-0511(2012), "Veileder om idrettsbelysning (Lyskultur)", osv	Ja Ja X X X	

## Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

<p><b>Universell utforming</b></p> <p>21. Tilfredsstillt idrettsanlegget krav til tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne både som utøver, publikum, trener, dommer og arrangementsteknisk personell?</p> <p>22. Er minimum et sett med garderober universell utformet?</p> <p>23. Er minimum en trener/dommergarderobe universelt utformet?</p> <p>24. Er det avsatt plasser for bevegelseshemmede på tribune eller galleri? Disse plassene skal være sentralt plassert og være i tilknytning til de ordinære tilskuerplassene.</p> <p>25. Er det avsatt tilstrekkelig med HC - parkeringsplasser nær inngangen til anlegget?</p> <p><i>Ref. veileder "Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg" – V-0511</i></p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>JA</p>	<p>HC P-plassar ved inngang til anlegget</p>
<p><b>Er anlegget egnet til formålet og er det funksjonelt?</b></p> <p>26. Adkomst til aktivitetsflate og mellom nødvendige rom som garderober, toalett, klubbrom, styrketreningsrom osv</p> <p>27. Tilskuerplasser – behov, plassering, siktlinjer og tilgjengelighet</p> <p>28. Har lager for idrettsmateriell og rengjøringsentral direkte utgang til hallen og har de en tilfredsstillende størrelse i forhold til arealkrav?</p> <p>29. Vil de valgte løsningene fungere like godt til trening og konkurranse?</p> <p><i>Ref. veileder "Flerbrukshaller", "Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg" – V-0511</i></p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
<p><b>Planen er:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>FORHÅNSGODKJENT</b></p> <p><i>Godkjenningen gjelder for 2 år. Er ikke byggarbeidene igangsatt ved dette tidspunkt må forhåndsgodkjenningen fornyes.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <b>IKKE FORHÅNSGODKJENT</b></p>		<p><i>Dato - Sign:</i></p> <p>7/12-17</p> <p><i>Arne U Braut</i></p>
<p><b>Merknader:</b></p>		