

**13 JUN 2018**Hordaland Fylkeskommune  
Postboks 7900

5020 BERGEN

Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2002002177-31 Saksbeh: Bjørn Finne Arkivkode Dato:  
Journalpostid: 2018008973 Telefon: 53 65 46 84 Bran-Odda Videregående Yrkeskolebygget 06.06.2018

## Angående brannalarmer ved Odda VGS - yrkesfagbygget

Odda brann og redning har den siste måneden fått inn 2 automatiske brannalarmer fra Odda VGS – yrkesfagbygget, 4 mai og 5 juni.

Begge alarmene har vært unødige alarmer forårsaket av bruk av utstyr i sløydsalen.

Siden alarmanlegget er helt nytt bør dette tas opp med leverandør for å se på muligheter for bedre tilpassning av alarmanlegget til belastning i sløydsalen. Eventuelt må skolen sette i verk tiltak i forhold til maskinutstyr som forårsaker brannalarmene.

**Videre mangler det orienteringsplan ved brannarmsentral og nummermerking på detektorene.** Dette er tatt med som et vilkår i byggetillatelsen. (se vedlegg) og skal være på plass før bygget tas i bruk.

Andre branntekniske krav i byggetillatelsen er:

- Evakueringsplan
- Nøkkeltast ved inngang til brannsentral (skal inneholde nøkkel til alle rom i skolen)

For driftfasen må følgende brannsikkerhetstiltak oppfylles:


- Brannbok må oppdateres og avtaler om sakkyndig kontroll av brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, ledesystem, røykventilasjon og sløkkeutstyr må være på plass.

### Brannsjefen ber om tilbakemelding når påviste mangler er utbedret.

Når det er ferdigattest på bygget vil Odda brann og redning føre tilsyn med bygget som tidligere.

Vennlig hilsen

For Brannvesenet

  
Sigbjørn S. Kleppe  
brannsjef

  
Bjørn Finne  
branningeniør

Kopi:

Odda videregående skole Eidesmoen 73A 5750 ODDA

#### Et levende kraftsenter

Brannvesenet	Org.nr:	964 967 814	Telefon:	53 65 40 00
Telefaks: 53 65 46 01	Bankgiro:	3201.50.24584	Telefaks:	53 65 40 51
Opheimsgata 31	Innbetaling skatt:	6345.06.12288	Epost:	<a href="mailto:epost@odda.kommune.no">epost@odda.kommune.no</a>
5750 ODDA				